

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto (3x4)	Stawka VAT %	Kwota VAT zł (5x6)	Wartość brutto zł (5+7)	Oferowany model/nazwa/symbol/producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kompleks nr 3575 Al. Niepodległości 218</b>								
1.	Bud. nr 3, pomieszczenie serwerowe. Typ: podsufitowy – wydajność chłodzenia min. 10,0 kW	1						
2.	Bud. nr 4 pomieszczenie serwerowe (piwniczne nr 30). Typ: split – wydajność chłodzenia min. 4,5 kW	1						
3.	Bud. nr 4 pomieszczenie biurowe (nr 305). Przeniesienie klimatyzatora (splitu) na sąsiednią ścianę (odległość 7 mb), firma MDV model MSC 12 HRDN1 – OC 6 1600 W - 8,5A	-----						-----
4.	Bud. nr 10 pomieszczenie biurowe (nr 411 sala odpraw). Podsufitowy inverter typu split 2 szt., jeden agregat, wydajność chłodzenia min. 5 kW i min. 3 kW. Z uwagi na bardzo ograniczoną ilość miejsca jeden z nawiewów musi mieć maksymalne wymiary: szerokość do 100 cm oraz wysokość do 20 cm, głębokość urządzenia bez znaczenia	1						
<b>Kompleks nr 3637 ul. Rakowiecka 4A</b>								
5.*	Bud. nr 4 pomieszczenie serwerowe (nr 012). Urządzenia – szt. 2, po min. 42 kW, wydajność chłodzenia razem min. 84,0 kW, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 3a do niniejszej SIWZ i jest integralną częścią Formularza cenowego.*							
<b>Kompleks nr 8577 ul. Puławska 4/6</b>								
6.	Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 2). Typ split , wydajność chłodzenia min. 3,5 kW	1						
7.	Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 1). Typ split, wydajność chłodzenia min. 3,5 kW	1						
<b>RAZEM</b>								-----

\* dot. poz. 5 – wartość podana w kol. 8 jest wartością kosztorysową ustaloną na podstawie przedmiaru robót stanowiącym Załącznik nr 3a do niniejszej SIWZ i jest integralną częścią Formularza cenowego.